



⑤ Öljyhälyttimen anturin kärki 202 mm poistoyhteen (2) alareunasta

⑧ A1=matala HK  
A2=korkea HK



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

CE  
12  
EN 858-1

Normin EN858-1 mukaan  
erottimen tulee olla virtaustestattu  
ja hyväksytty  
LGA testiraportti 5351216-19

Öljynerotin Oleopator-Bypass G, luokka-I	NS	10/100-1000
Nestetilavuus		1760
Öljyn varastotilavuus		412
Lietteen varastotilavuus		1000
Säiliön valmistusmateriaali		LM
A Pohja/tuloyhde		1070 mm
B Pohja/poistoyhde		1020 mm

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD D400	1
2 Poistoyhde	PE-HD D400	1
3 Koalisattori		1
4 Ohivirtauselementti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	NBR/ D200	1
7 Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1 h= 1510-2200 mm		
<input type="checkbox"/> A2 h= 1510-2810 mm		
9 Valurautakanasto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa Ø600mm		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>	
12 ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuskäsi Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Oleopator-Bypass G NS 10/100-1000, luokka I
			Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI