




Öljynerotin Oleopator G, luokka-I	NS	40/4000 H
Nestetiilavuus		
Öljyn varastotilavuus	I	9152
Lietteen varastotilavuus	I	4750
Säiliön valmistusmateriaali	I	4000
A Pohja/tuloyhde	LM	
B Pohja/poistoyhde	1938 mm	
	1918 mm	



ACO Nordic Oy  
Metsämeidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

1	Tuloyhde	PVC/ D315	1
2	Poistoyhde	PVC/ D315	1
3	Kodisattori		1
4	Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5	ACO Procurat T5-1 hälytyn öljykeros –anturiilla		1
	<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi 5.1		1
	<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytin, myös padotus- ja lieteanturi 5.2		1
6	Tuuletusputken liitos	D160	1
8	Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
	<input type="checkbox"/> A1	h= 800–2280 mm	
	<input type="checkbox"/> A2	h= 2280–2630 mm	
9	Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)		
	Lisävarusteet:		
10	Tiedonsiirtoyksikkö Ldbcom 200	<input type="checkbox"/> Ldbcom 220	<input type="checkbox"/>
12	ACO NOK näyteenottokaivo PE-HD	<input type="checkbox"/>	
13	ACO PROTI-GHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>	
	ACO BELT ankkurointiiniina, 4kpl	<input type="checkbox"/>	
K.osq/Kyö	Korttel/tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arviointimerkintöjä varten
Rakennuslomapide		Pirustusaj	Luoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päänäys ja allekirjoitus		Suunnittelua, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
			LM