





CE

12
Eroittimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESP00
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

Öljynerotin Oleopator G, luokka-I	NS	50/5000 H
Nestetilavuus	I	9780
Öljyn varastotilavuus	I	4750
Lietteen varastotilavuus	I	5000
Säiliön valmistusmateriaali	LM	
A Pohja/tuloyhde	1928 mm	
B Pohja/poistoyhde	1908 mm	

Osia	kpl	
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Kodisaattori		1
4 Automaattinen sulki-jalajate, EN858-1 vaatimusten mukaisesti		1
5 ACO Procurat T5-1 hälytyn öljykeros –anturi-lla		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-2 hälytyn, myös padotusanturi 5.1		1
<input type="checkbox"/> ACO Procurat T5-3 hälytyn, myös padotus- ja lieteanturi 5.2		1
6 Tuuletusputken liitos	D160	1
8 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
<input type="checkbox"/> A1	h= 800–2280 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 2280–2630 mm	
9 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)		
Lisävarusteet:		
10 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
12 ACO NOK näyteenotto-kaivo PE-HD		<input type="checkbox"/>
13 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste		<input type="checkbox"/>
ACO BELT ankkurointi-lla, 4kpl		<input type="checkbox"/>

K.osa/Kyö	Kortti/lla	Tonit/R:o	Viranomaisen arvioinnin-työ varten
Rakennus-oinn-työ		Piirustaja	Juoks. n:o
Rakennus-oinn-työ nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitelma, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos
		LV	