



Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Hiekanerotin Pitumax G | 15000–250 |
| Nestetilavuus | l 15003 |
| Lietteen varastotilavuus | l 15000 |
| Säiliön valmistusmateriaali | LM |
| A Pohja/tuloyhde | 1880 mm |
| B Pohja/poistoyhde | 1830 mm |
| pH/lämpötilan kesto | 3–10/50°C |
| Alaosan paino | n. kg 734 |

| Osa | | kpl |
|--|---|--------------------------|
| 1 Tuloyhde | PVC/ D250 | 1 |
| 2 Poistoyhde | PVC/ D250 | 1 |
| 3 Tuuletusputken liitos | NBR | 1 |
| 4 Huoltokuilu EN476 | h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta | |
| 5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) | Vapaa ø600mm | |
| <input type="checkbox"/> A1 | h= 790–1480 mm | |
| <input type="checkbox"/> A2 | h= 790–2090 mm | |
| <input type="checkbox"/> A3 | h= 790–2440 mm | |
| Lisävarusteet: | | |
| 6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi | <input type="checkbox"/> | |
| 7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200 | <input type="checkbox"/> Labcom 220 | <input type="checkbox"/> |
| 8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste | <input type="checkbox"/> | |



ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESP00
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

| K.osa/Kylä | Kortteli/Tila | Tontti/Rn:o | Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten |
|---|---------------------------------|-------------|---|
| Rakennustoimenpide | Piiustuslaji Juoks. n:o | | |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite | Piiustuksen sisältö Mittakaavat | | |
| Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus | | | Pitumax G NS 15000–250 H |
| | | | Suunnitteluala, työn n:o ja piiustus n:o Muutos |
| | | | LVI |